



Б.С. Костров

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ИЛ01/26/4480 от 30.07.2026 года

1. Продукция:	Монтажная коробка Suprlan LK. Серийный выпуск
2. Заявитель, адрес:	Общество с ограниченной ответственностью «СУПР» Место нахождения: Россия, Москва, 123298, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, 3-я Хорошевская, д. 11. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Москва, 123298, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, 3-я Хорошевская, д. 11, офис 929
3. Изготовитель, адрес:	Общество с ограниченной ответственностью «СУПР» Место нахождения: Россия, Москва, 123298, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, 3-я Хорошевская, д. 11. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Москва, 123298, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, 3-я Хорошевская, д. 11, офис 929
4. Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № ИЛ01/4480 от 23.07.2026 года
5. Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку:	ТУ 27.33.13-003-26356154-2023
6. Результаты	Таблица №2

ООО «ДИАЛОГ»
141090, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, Ленинская ул., д. 12, помещ. 08
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО «ДИАЛОГ»
ОГРН: 1265000019910
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС RU.33218.04ЭТН0.ИЛ01
Результаты анализа

Наименование показателя	Единица измерений	Допустимые уровни по НД (ТУ 27.33.13-003-26356154-2023)	Метод анализа	Соответствие
Степень защиты от пыли и влаги (IP)	-	IP54	ТУ 27.33.13-003-26356154-2023	Соответствует
Комплектация повышенной герметичности	-	IP67	ТУ 27.33.13-003-26356154-2023	Соответствует
Ударопрочность	Класс по ГОСТ 62262	Класс 10	ТУ 27.33.13-003-26356154-2023	Соответствует
Температурный диапазон эксплуатации	°C	от -60 до +80	ТУ 27.33.13-003-26356154-2023	Соответствует
Материал корпуса	-	Ударопрочный диэлектрический ABS PC	ТУ 27.33.13-003-26356154-2023	Соответствует
Нераспространение горения	-	Материал не распространяет горение (самозатухающий)	ТУ 27.33.13-003-26356154-2023	Соответствует

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

ООО «ДИАЛОГ»
141090, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, Ленинская ул., д. 12, помещ. 08
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО «ДИАЛОГ»
ОГРН: 1265000019910

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС RU.33218.04ЭТН0.ИЛ01

Максимальная нагрузка	кг	До 5	ТУ 27.33.13-003-26356154-2023	Соответствует
Габаритные размеры (коробка в сборе)	мм	Цилиндр: Ø115×50	ТУ 27.33.13-003-26356154-2023	Соответствует
Посадочный диаметр камеры	мм	До 105	ТУ 27.33.13-003-26356154-2023	Соответствует
Вес изделия	г	150	ТУ 27.33.13-003-26356154-2023	Соответствует
Срок службы	лет	Не менее 15	ТУ 27.33.13-003-26356154-2023	Соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании результатов анализа технической документации установлено, что заявленный объект: Монтажная коробка Suprlan LK, соответствует ТУ 27.33.13-003-26356154-2023. Отклонений от установленных норм по исследованным физико-химическим и техническим показателям не выявлено.

Исполнитель:  И.В. Дебров

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается
 Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям